令和4年度　堤川浄水場系　　浄水池

		水質基準	４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０ 月	１１ 月	１２ 月	１ 月	２ 月	３ 月
			4月5日	5月9日	5月30日	7月4日	8月1日	8月29日	10月3日	10月31日	11月28日	1月5日	1月30日	2月27日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		6.4	7.8	10.4	18.4	20.2	17.3	16.6	11.1	7.7	2.2	1.7	2.7
残留塩素	(mg/L)		0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	0.11	0.08	0.07	0.05	0.12	0.05	0.08	0.08	0.14	0.16	0.16
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.27	0.11	0.11	0.17	0.30	0.22	0.23	0.34	0.22	0.29	0.26	0.31
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.20	0.05	0.06	0.13	0.20	0.17	0.18	0.24	0.15	0.24	0.24	0.28
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.07	0.06	＜0.06	0.08	0.07	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	＜0.001	0.004	0.005	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	＜0.002	0.007	0.010	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	＜0.002	0.003	0.005	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.006	0.006	0.006	0.020	0.034	0.027	0.041	0.017	0.015	0.006	0.006	0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	28.5	21.2	21.5	25.4	27.9	24.8	22.9	25.6	24.9	27.1	28.6	30.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	35.1	14.2	13.6	20.1	28.2	25.2	24.1	36.6	23.8	35.4	38.7	42.2
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	114	24.2	26.8	55.2	98.2	81.1	73.6	153	70.3	135	149	165
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	98	―	155	―	―	177	―	―	―	265	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.18	7.28	7.30	7.39	7.36	7.41	7.41	7.40	7.36	7.19	7.18	7.37
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1