令和5年度　青森駅周辺　　新町

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月
			4月4日	5月8日	5月29日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	10月31日	11月28日	1月9日	1月29日	3月4日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		8.8	11.9	14.0	18.2	21.6	23.5	19.7	14.6	11.6	7.1	6.1	5.8
残留塩素	(mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.22	0.10	0.11	0.08	0.13	0.12	0.13	0.09	0.14	0.16	0.15	0.12
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	＜0.08	―	0.14	―	―	0.28	―	―	―	0.18	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	0.04	―	0.10	―	―	0.20	―	―	―	0.14	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	0.08	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.001	0.004	0.002	0.003	0.005	0.010	0.006	0.005	0.006	0.002	＜0.001	0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.002	＜0.002	＜0.002	0.003	＜0.002	＜0.002	＜0.002	0.003	＜0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.007	0.011	0.009	0.018	0.019	0.026	0.023	0.017	0.017	0.011	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.004	＜0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.004	0.005	0.003	＜0.002	＜0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.004	0.002	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.014	0.018	0.023	0.017	0.007	0.007	＜0.005	0.006	＜0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.024	0.012	＜0.005	0.021	0.011	0.016	0.019	0.011	0.022	0.031	0.024	0.031
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.0	16.6	17.8	18.1	17.9	21.5	24.6	14.4	15.2	17.2	23.8	15.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	15.0	12.1	13.6	18.6	19.8	23.9	28.9	14.1	14.8	19.2	27.6	18.3
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	32.4	26.2	32.1	56.6	60.5	74.6	109	39.2	37.5	54.0	91.5	51.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	95	―	152	―	―	230	―	―	―	198	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.33	7.49	7.49	7.48	7.48	7.41	7.44	7.35	7.26	7.33	7.31
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1