令和5年度　浪岡地区（花岡配水場）　　五本松

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	３　月
			4月5日	5月9日	5月30日	7月4日	7月31日	9月4日	10月2日	10月30日	11月27日	1月10日	1月30日	3月6日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		6.1	10.5	13.3	17.9	21.8	24.1	20.7	15.9	10.3	5.8	4.8	3.9
残留塩素	(mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.19	0.19	0.13	0.15	0.15	0.28	0.20	0.19	0.23	0.24	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	＜0.08	―	＜0.08	―	―	＜0.08	―	―	―	＜0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	0.02	―	0.05	―	―	0.05	―	―	―	0.05	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	<0.005	―	<0.005	―	―	<0.005	―	―	―	<0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	0.08	0.11	0.09	0.07	0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.001	0.003	0.002	0.009	0.012	0.019	0.012	0.008	0.007	0.002	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.007	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.004	0.008	0.005	0.019	0.021	0.035	0.025	0.017	0.014	0.007	0.007	0.008
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.007	0.008	0.013	0.008	0.006	0.008	0.003	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.002	0.007	0.007	0.012	0.009	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.009	0.006	0.009	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	＜0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.006	0.010	0.008	0.007	0.006	＜0.005	＜0.005
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.008	0.006	0.009	0.006	0.006	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.8	8.2	8.0	10.0	8.8	10.1	9.5	9.3	8.8	9.4	9.9	9.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	13.6	10.4	10.1	11.3	12.4	13.0	15.1	12.7	11.3	12.4	12.4	13.3
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	18.4	14.2	13.9	20.5	15.9	20.4	24.1	21.1	19.1	21.4	22.3	22.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	67	―	74	―	―	81	―	―	―	87	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.06	7.05	7.15	7.33	7.07	7.13	6.93	7.08	7.16	7.04	7.08	7.00
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1