令和5年度　浪岡地区（花岡配水場）　　花岡配水池

		水質基準	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０　月	１１　月	１２　月	１　月	２　月	
			4月5日	5月9日	5月30日	7月4日	7月31日	9月4日	10月2日	10月30日	11月27日	1月10日	1月30日	
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	―
水温	(℃)		5.4	7.0	7.6	16.6	16.9	23.1	18.4	12.3	8.5	3.9	3.2	―
残留塩素	(mg/L)		0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	―
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.19	0.18	0.14	0.13	0.18	0.27	0.20	0.19	0.23	0.24	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	＜0.08	―	＜0.08	―	―	＜0.08	―	―	―	＜0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	0.02	―	0.05	―	―	0.05	―	―	―	0.05	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	＜0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.12	0.10	0.07	0.06	＜0.06	＜0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	＜0.001	0.002	0.004	0.006	0.005	0.014	0.006	0.005	0.004	0.002	0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.009	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	＜0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.001	0.005	0.010	0.013	0.011	0.026	0.015	0.011	0.008	0.006	0.005	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	＜0.002	＜0.002	0.002	0.005	0.003	0.010	0.004	0.004	0.004	0.002	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	＜0.005	＜0.005	0.005	0.013	0.006	0.013	0.006	0.006	0.010	0.008	0.010	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.8	8.1	8.0	10.0	9.4	10.0	9.5	9.0	9.2	9.5	9.9	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	13.4	10.4	10.0	11.6	13.1	12.8	15.1	11.9	11.6	12.5	12.4	―
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	18.2	14.1	13.6	20.2	17.0	20.4	23.4	20.1	19.6	21.4	22.0	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	64	―	79	―	―	79	―	―	―	87	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	―
pH値		5.8以上8.6以下	6.96	6.86	7.02	7.04	7.01	6.95	6.73	6.86	7.03	6.92	6.92	―
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	―
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	―
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	―
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	―