令和5年度　浪岡地区（花岡配水場）　　五本松

| | | 水質基準 | ４　月 | ５　月 | ６　月 | ７　月 | ８　月 | ９　月 | １０　月 | １１　月 | １２　月 | １　月 | ２　月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月5日 | 5月9日 | 5月30日 | 7月4日 | 7月31日 | 9月4日 | 10月2日 | 10月30日 | 11月27日 | 1月10日 | 1月30日 | |
| 外観 | | | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | ― |
| 水温 | (℃) | | 6.1 | 10.5 | 13.3 | 17.9 | 21.8 | 24.1 | 20.7 | 15.9 | 10.3 | 5.8 | 4.8 | ― |
| 残留塩素 | (mg/L) | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | ― |
| 一般細菌 | (個/ml) | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ― |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | ― | ＜0.0003 | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | ― | ＜0.00005 | ― | ＜0.00005 | ― | ― | ＜0.00005 | ― | ― | ― | ＜0.00005 | ― |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | ＜0.002 | ― | ＜0.002 | ― | ― | ＜0.002 | ― | ― | ― | ＜0.002 | ― |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ― |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | ― |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | ― | ＜0.08 | ― | ＜0.08 | ― | ― | ＜0.08 | ― | ― | ― | ＜0.08 | ― |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ― | 0.02 | ― | 0.05 | ― | ― | 0.05 | ― | ― | ― | 0.05 | ― |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | ― | ＜0.0001 | ― | ＜0.0001 | ― | ― | ＜0.0001 | ― | ― | ― | ＜0.0001 | ― |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | ― | ＜0.005 | ― | ＜0.005 | ― | ― | ＜0.005 | ― | ― | ― | ＜0.005 | ― |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ― | ＜0.001 | ― | ― | ― | ＜0.001 | ― |
| 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ― |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ― |
| クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | ― |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ― |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ― |
| 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ― |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.019 | 0.021 | 0.035 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | ― |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | ― |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | ― |
| ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ― |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ― |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ― |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ― |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | ＜0.005 | ― |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | ＜0.005 | ＜0.005 | ― |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | 9.8 | 8.2 | 8.0 | 10.0 | 8.8 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | ― |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ― |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 13.6 | 10.4 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 13.0 | 15.1 | 12.7 | 11.3 | 12.4 | 12.4 | ― |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | (mg/L) | 300mg/L以下 | 18.4 | 14.2 | 13.9 | 20.5 | 15.9 | 20.4 | 24.1 | 21.1 | 19.1 | 21.4 | 22.3 | ― |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | ― | 67 | ― | 74 | ― | ― | 81 | ― | ― | ― | 87 | ― |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ― | ＜0.02 | ― | ― | ― | ＜0.02 | ― |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | ― | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ― | ― | 0.000001 | ― |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | ― | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ― | ― | ＜0.000001 | ― |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | ― | ＜0.005 | ― | ＜0.005 | ― | ― | ＜0.005 | ― | ― | ― | ＜0.005 | ― |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― |
| 有機物 | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ― |
| pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.06 | 7.05 | 7.15 | 7.33 | 7.07 | 7.13 | 6.93 | 7.08 | 7.16 | 7.04 | 7.08 | ― |
| 味 | | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | ― |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | ― |
| 色度 | (度) | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ― |
| 濁度 | (度) | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ― |