令和6年度　堤川浄水場系　　安田

		水質基準	4　月 4月9日											
外観			無色透明	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水温	(℃)		8.4	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
残留塩素	(mg/L)		0.6	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
大腸菌		検出されないこと	不検出	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.25	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.15	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	< 0.06	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	< 0.002	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.002	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.005	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	< 0.001	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.011	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	< 0.002	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.001	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	< 0.008	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.009	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.012	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	27.7	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	29.8	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	83.4	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
pH値		5.8以上8.6以下	7.39	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
味		異常でないこと	異常でない	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
臭気		異常でないこと	異常でない	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
色度	(度)	5度以下	< 0.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―