	Ī	<del> </del>												
		1. 55 ++ 14	4 月											
.1 fp		水質基準	4月3日											
外観	(00)		無色透明	_			_	_			_		_	
水温	(°C)		11.1	_			_	_			_		_	
残留塩素	(mg/L)		0.5	_			_	_					_	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	_	_		_	_	_		_	_	_	
大腸菌		検出されないこと	不検出	_	_		_	_	_		_	_	_	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	< 0.004	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_			_	_	_	_	_	_	_	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	1.17	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	_	_	_					_	_		_	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			_				_	_	_			
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	_	-	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	< 0.005	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.007	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	< 0.005	_	_		_	_	_		_	_	_	_
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	< 0.001	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	20.3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	57.6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		_	_	_	_	_	_		_	_	_	_
原元及田物	(mg/L)	0.2mg/L以下	_	_		_	_	_	_		_	_	_	
ジェオスミン	(mg/L)		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<del>                                     </del>		_	_	_	_		_	_	_	_	_
まイオン界面活性剤	(mg/L)	0.0000 mig/上以下 0.02mg/L以下			_		_	_		_	_		_	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<del>-</del>		_			_		_			_	
有機物	(mg/L)	0.005mg/L以下 3mg/L以下	0.1		_									
pH値	(IIIg/ L)	5.8以上8.6以下	7.39					_					_	
		9.8以上8.6以下 異常でないこと			_			_					_	
臭気					_			_					_	
天 <b>八</b> A 在	/毋)	異常でないこと		-			_	_			_	_	_	
色度	(度)	5度以下	< 0.5		_		<u> </u>	_		_	_		_	
濁度	(度)	2度以下	< 0.1	_	_	_	_	_		_	_	_	_	