

し尿処理施設の放流水の水質（令和3年度）

施設名：あおひらクリーンセンター

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
測定年月日	R3. 4. 8	R3. 5. 13	R3. 6. 3	R3. 7. 8	R3. 8. 5	R3. 9. 9	R3. 10. 7	R3. 11. 11	R3. 12. 9	R4. 1. 13	R4. 2. 3	R4. 3. 3
水素イオン濃度(pH)	7.17	7.05	7.09	7.05	6.68	7.15	7.19	7.24	7.20	7.25	7.22	7.17
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.1 mg/L	1.1 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.6 mg/L	1.6 mg/L	1.4 mg/L	1.4 mg/L
化学的酸素要求量(COD)	3.2 mg/L	5.8 mg/L	3.0 mg/L	2.1 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	1.2 mg/L	0.0 mg/L	4.1 mg/L	1.0 mg/L	0.2 mg/L	0.6 mg/L
浮遊物質(SS)	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.0 mg/L	0.1 mg/L	0.0 mg/L	0.0 mg/L	0.3 mg/L	0.0 mg/L	0.0 mg/L	0.0 mg/L
大腸菌群数	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³	0 個/cm ³
塩化物イオン濃度	156 mg/L	156 mg/L	126 mg/L	126 mg/L	106 mg/L	116 mg/L	116 mg/L	141 mg/L	82 mg/L	116 mg/L	111 mg/L	111 mg/L