

令和3年度 暖房用ボイラーばい煙測定結果

- ばいじん濃度については、「青森県公害防止条例」で定められた基準値以下となっている。

試料採取日		12月21日	基準値
採取箇所		温水ボイラー	
測定値	ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	0.007	0.30