

し尿処理施設の放流水の水質（令和4年度）

施設名：あおひらクリーンセンター

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
測定年月日	R4. 4. 14	R4. 5. 19	R4. 6. 9	R4. 7. 14	R4. 8. 4	R4. 9. 8	R4. 10. 6	R4. 11. 10	R4. 12. 8	R5. 1. 12	R5. 2. 9	R5. 3. 9
水素イオン濃度(pH)	7. 11	7. 10	7. 21	7. 20	7. 19	7. 19	6. 94	6. 97	6. 79	7. 28	7. 17	7. 20
生物化学的酸素要求量(BOD)	1. 0 mg/L	0. 8 mg/L	0. 6 mg/L	0. 2 mg/L	0. 4 mg/L	0. 5 mg/L	0. 3 mg/L	0. 1 mg/L	0. 5 mg/L	0. 7 mg/L	0. 6 mg/L	0. 4 mg/L
化学的酸素要求量(COD)	2. 9 mg/L	7. 0 mg/L	6. 7 mg/L	5. 2 mg/L	3. 6 mg/L	4. 3 mg/L	4. 9 mg/L	5. 3 mg/L	6. 5 mg/L	3. 9 mg/L	3. 8 mg/L	3. 0 mg/L
浮遊物質(SS)	1. 0 mg/L	0. 0 mg/L	0. 0 mg/L	0. 5 mg/L	0. 0 mg/L	0. 1 mg/L	0. 0 mg/L	0. 0 mg/L	0. 1 mg/L	0. 0 mg/L	0. 1 mg/L	0. 2 mg/L
大腸菌群数	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>
塩化物イオン濃度	141 mg/L	146 mg/L	114 mg/L	109 mg/L	99 mg/L	89 mg/L	74 mg/L	94 mg/L	129 mg/L	110 mg/L	95 mg/L	75 mg/L