青森市清掃工場 維持管理記録 （令和 6 年度）

【ごみ焼却量】 （単位：t）

種類		年度累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃ごみ	6,433.76	4,398.09	2,035.67										
2号炉	可燃ごみ	7,557.89	2,828.99	4,728.90										
合　計		13,991.65	7,227.08	6,764.57										

【1号炉　炉内の燃焼温度等】

	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上		1,040	1,038										
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下		162	171										
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	100ppm以下	30ppm以下	6.2	3.9										

【1号炉　排ガス測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（煙 突）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）（1回/2箇月）	採取日				－	5月10日										
		測定結果報告日				－	5月23日										
		測定結果	ばいじん	0.04g/㎥N以下	0.02g/㎥N以下	－	<0.001										
			塩化水素	700mg/㎥N以下	105mg/㎥N以下	－	29										
			窒素酸化物	250ppm以下	150ppm以下	－	78										
			硫黄酸化物　（K値 14.5）		35㎥N/h以下	－	0.29										
				基準値（㎥N/h)以下		－	78										
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（2回/年）	採取日				4月29日	－										
		測定結果報告日				5月24日	－										
		測定結果ng-TEQ/㎥N		0.1ng以下	0.05ng以下	0.011	－										

【2号炉　炉内の燃焼温度等】

	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上		1,058	1,050										
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下		155	159										
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	100ppm以下	30ppm以下	7.0	5.3										

【2号炉　排ガス測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（煙 突）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）（1回/2箇月）	採取日				4月19日	－										
		測定結果報告日				4月24日	－										
		測定結果	ばいじん	0.04g/㎥N以下	0.02g/㎥N以下	<0.001	－										
			塩化水素	700mg/㎥N以下	105mg/㎥N以下	3.9	－										
			窒素酸化物	250ppm以下	150ppm以下	60	－										
			硫黄酸化物　（K値 14.5）		35㎥N/h以下	0.062	－										
				基準値（㎥N/h)以下		77	－										
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（2回/年）	採取日				4月30日	－										
		測定結果報告日				5月24日	－										
		測定結果　ng-TEQ/㎥N		0.1ng以下	0.05ng以下	0.046	－										